


Pordenone, addì 21 OTT. 2015



IL SEGRETARIO
Ing. Nino Aprilis

IL COMMISSARIO
Ing. Stefano Bongiovanni

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

Via Matteotti n° 12
33170 PORDENONE

DELIBERA COMMISSARIALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 23 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal 28 OTT. 2015 al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo	Data	Ricorrente
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Pordenone, addì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

N° 122

OGGETTO

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA TURBINA SITA PRESSO L'IMPIANTO IDROELETTRICO DELLA STAZIONE DI POSTONCICCO.

CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'

(Capo III° L.R.n°28/2002)

- Deliberazione non soggetta a controllo ex capo III° L.R. 29/10/2002 n°28.
- Deliberazione trasmessa al Organo Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo di legittimità con foglio n° _____ del _____
- Ex art. 22 comma 3 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Ex art. 22 comma 3 lettera b) L.R. 28/2002: conti consuntivi;
- Ex art. 22 comma 3 lettera c) L.R. 28/2002: ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23 comma 1 e siano menzionati i presunti vizi di legittimità;
- Ex art. 22 comma 3 lettera d) L.R. 28/2002: gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo;
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera a), L.R. n° 28/2002.
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera b), L.R. n° 28/2002 atto n° _____ del _____ dal _____
- Annullata ex art. 23, comma 5, L.R. n° 28/2002 con atto n° _____ del _____

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventuno** del mese di **ottobre** nella sede del Consorzio "Cellina – Meduna", il Commissario ing. STEFANO BONGIOVANNI, con l'assistenza del Direttore Generale Ing. NINO APRILIS, ha adottato la seguente delibera:

N° 122 - OGGETTO:

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA TURBINA SITA PRESSO L'IMPIANTO IDROELETTRICO DELLA STAZIONE DI POSTONCICCO

IL COMMISSARIO

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2222 del 20 novembre 2014 con la quale è stato individuato l'ing. Stefano Bongiovanni quale Commissario del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 26 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale sopra citata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 200 del 05 febbraio 2015 con la quale sono stati nominati i Componenti la Consulta commissariale;

RILEVATO che il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna è proprietario di numerosi impianti di produzione di energia elettrica tra i quali figura la centrale idroelettrica di Postoncicco;

PRESO ATTO che nel mese di ottobre c.a. la centrale idroelettrica di Postoncicco ha subito un grave danno causato da un pezzo di legno che si è incastrato tra le pale dell'albero motore della turbina, determinando il blocco dell'impianto elettromeccanico;

ATTESO quindi che il Consorzio ha la necessità di provvedere quanto prima al ripristino della funzionalità dell'impianto al fine di limitare la mancata produzione di energia con conseguente riflesso economico.

PRESO ATTO che la ditta MECAMIDI ITALIA srl, sita in L.go C. Bonaldi 8/9, Fossano (CN) :

- 1) è il costruttore dell'apparecchiatura elettromeccanica e, quindi, conosce l'impianto e le relative esigenze tecniche.
- 2) è stata consultata per verificare l'entità del danno subito dall'impianto consortile;

CONSIDERATO che scegliere un'altra ditta specializzata comporterebbe aggravii in termini di tempo ed economici, dato che non conoscerebbe approfonditamente l'apparecchiatura elettromeccanica installata;

ATTESO che la ditta MECAMIDI ITALIA srl si è detta disponibile ad effettuare l'intervento in esame, secondo quanto indicato nel preventivo dd. 21.10.2015 assunto a protocollo consortile nr 8653 di pari data che prevede l'espletamento delle seguenti attività :

- Lavorazioni meccaniche e pezzi di ricambio: € 11.260,00
- Squadra Mecamidi Italia : 600,00 €/gg per nr 6 gg (compresi viaggi)
- Tecnico esterno : 730,00 €/gg per nr 2 gg
- Vitto e alloggio : 200 €/gg per personale Mecamidi Italia per nr 4 gg
- Km totali furgone (stima): 2200 km per €/km 0,75

- Nolo gru e personale aggiuntivo per carico/scarico : € 2.700,00
 - Altri noli e officina (stima) : 1.000,00
- dietro la corresponsione di un importo di € 22.470,00 + IVA;

RITENUTO quindi opportuno impegnare l'importo di € 22.470,00 (oltre IVA) per il servizio di manutenzione straordinaria così come dettagliatamente riportato nel preventivo della ditta;

CONSIDERATO che l'importo sopra indicato è da considerarsi quale massimo intervento di spesa che verrà computato a consuntivo, sulla base dei prezzi unitari indicati nel preventivo medesimo

VISTO l'art.125 "Lavori, servizi e forniture in economia" del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006;

VISTA l'approvazione del Consorzio di bonifica "Cellina Meduna" del "Regolamento per l'acquisizione ed esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture" con Delibera Commissariale soggetta al parere della consulta N°064/PAR26 del 08 giugno 2015;

VISTO l'art. 18 della L.R. 28/2002.

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.
- 2) Di autorizzare l'intervento di manutenzione straordinaria presso la centrale idroelettrica di Postoncicco mediante affidamento alla ditta MECAMIDI ITALIA srl, con sede in L.go C. Bonaldi 8/9, Fossano (CN), dietro la corresponsione di un importo massimo di € 22.470,00 + IVA, oggetto di verifica a consuntivo.
- 3) Di impegnare l'importo di € 22.470,00 (oltre IVA) per il servizio di manutenzione straordinaria.
- 4) Di imputare la spesa di cui al punto 3) al capitolo 1 del relativo bilancio di esercizio che presenta sufficiente disponibilità.